

DAP-210-116/11595/14

Wrocław, dn. 7.11.2014r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Krupniczej we Wrocławiu (Znak sprawy: ZP/PN/116/2014/DIR).


Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie :

Prosimy o załączenie rysunku obrzeża rabat z taśmy stalowej na słupkach wys.35 cm (słupki typ Agora). Brak szczegółowego opisu i rysunku rozstawu słupków może spowodować mylną wyceną, zwłaszcza iż długość przedmiotowego obrzeża to 1092 mb.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 730 szt. słupków typu Agora lub równoważne o rozstawie 150 cm oraz taśmę ze stali ocynkowanej 3,5x0,6x150 cm firmy Komserwis (nr kat. 006220) lub równoważną. Taśma malowana proszkowo w kolorze czarnym, montowana przez przykręcenie do słupków o łącznej długości 1092 mb.



DYREKTOR
Krzysztof Działo