

Symbol sprawy: 016928/14/DR/ZJ  
Symbol odbiorcy: 130205

Wrocław, dnia 23.05.2014

Zarząd Zieleni Miejskiej  
ul. Trzebnicka 33  
50-231 Wrocław

Załącznik : nr rej. MPWiK 33061/W/2014 do PB przyłącza wodociągowego dla potrzeb podlewania zieleni Skweru w rejonie ulic Orlej, Powstańców Śląskich, Sępiej we Wrocławiu działki nr 80/2, cz. dz. nr 83, AM-6, obręb Borek ( w związku z budową postumentu pod Pomnik wraz z ustawieniem na nim pomnika Wojciecha Korfatego oraz zagospodarowaniem skweru z małą architekturą, oświetleniem, instalacją nawadniającą).

Przedłożony PB jw. uzgadniamy z następującymi uwagami:

1. Przyłącza wodociągowe należy realizować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) oraz „Wytycznymi projektowania .....” obowiązującymi w MPWiK S.A. (wytyczne dostępne dla klientów na stronie [www.mpwik.wroc.pl](http://www.mpwik.wroc.pl)).
2. Warunkiem przystąpienia do budowy przyłącza jest brak sprzeciwu ze strony Urzędu Miejskiego na dokonane zgłoszenie budowy bądź posiadanie przez Inwestora uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej usytuowania projektowanego przewodu uzbrojenia terenu. Zaświadczenie o braku sprzeciwu lub projekt usytuowania przewodu z klauzulą uzgodnienia należy załączyć do wniosku o przegląd przyłącza, składanego w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu.
3. Na wejście w teren nie będący własnością Inwestora należy uzyskać pisemną zgodę właściciela terenu.
4. Nawiercenie wodociągu i montaż wodomierza należy zlecić w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu.
5. Włączenie przyłącza do czynnej sieci wodociągowej z rur PE należy realizować przy pomocy armatury nawiercająco-zamykającej dostosowanej do danego typu przewodu i łączonej z rurą przez zgrzewanie elektrooporowe.
6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do właściwej eksploatacji zaworu antyskażeniowego zgodnej z zaleceniem producenta.
7. Właz studni wodomierzowej należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.
8. Zestaw wodomierzowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i manipulacją przez osoby niepowołane.



9. Trasę wykonanego przyłącza wodociągowego z rur polietylenowych należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną o szerokości 200 mm, z wtopioną wkładką metalową wyprowadzoną do skrzynki zasuw. Taśmę należy układać 30 cm nad grzbietem rury.
10. Ułożone przyłącze należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru geodezyjnego oraz przeglądu w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A.
11. Warunkiem dokonania przeglądu technicznego przyłącza jest dostarczenie przez Inwestora powykonawczego pomiaru geodezyjnego przyłączy.
12. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.-kan. na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.
13. Warunkiem lokalizacji przyłącza w terenie nie będącym w dyspozycji inwestora konieczna jest zgoda właściciela tego terenu.

Niniejsze uzgodnienie projektu ważne jest 2 lata.

Z poważaniem

Marek Kornatowski

MPWiK S.A. Wrocław  
Członek Zespołu Zarządzającego  
Dyrektor Rozwoju

Otrzymuje:

1. Adresat
2. AP Szczepaniak Sp. z o.o., sp. komandytowa, ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław + 1 egz projektu
3. Archiwum GIS + 1 egz projektu
4. Archiwum MPWiK aa