

Wrocław, dnia 2014-07-10

**AP SZCZEPANIAK Sp. z o.o.**  
**ul. Raławicka 15-19, lok. 505**  
**53-149 Wrocław**

**TXK.4030-2.057.61692. 66797.2014.PCz**

dotyczy: **warunków technicznych realizacji kanałów technologicznych MKT i ich nawiązania do istniejących kanałów Gminy Wrocław, związanych z budową monitoringu na skwerze przy ul. Orlej i Powstańców Śląskich.**

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.06.2014r. (wpłynęło dnia 27.06.2014r. pod numerem 61692) dotyczącego prośby o zmianę warunków technicznych, Dział ds. Miejskich Kanałów Technologicznych informuje, że należy zaprojektować kanały MKT zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z normami UM Wrocławia dostępnymi na stronie [www.wroclaw.pl/normy](http://www.wroclaw.pl/normy), w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-02 „Zasady Projektowania”.
2. Zaprojektować ciąg o profilu 1xHDPE40 z wprowadzeniem na słup oświetleniowy.
3. Jeden koniec projektowanego ciągu MKT nawiązać do istniejącej studni kanalizacji sygnalizacji świetlnej nr 147SR07/SK2 na wysokości skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Kutnowską, a drugi wprowadzić do projektowanej szafy na słupie oświetleniowym – końce uszczelnić.
4. W celu umieszczenia kabla światłowodowego w istniejących kanałach Gminy Wrocław na odcinku od studni 147SR07/SK2 do szafy SK147 należy wystąpić do ZDiUM o warunki dzierżawy, a następnie na ich podstawie wykonać i przedstawić do akceptacji Projekt Wykonawczy oraz podpisać stosowne Porozumienie.

5. Warunki techniczne określające możliwość realizacji transmisji danych z projektowanych kamer do systemu monitoringu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostaną wydane przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław.

Jednocześnie informujemy, że wydane warunki techniczne numer TXK.4030-2.057.47432.57544.2014.PCz z dnia 13.06.2014r. tracą ważność.

Projekt budowlano-wykonawczy kanałów technologicznych należy przedstawić do uzgodnienia w ZDIUM.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Grażyna Wejewódzka

Sprawę prowadzi: Paweł Czaja, tel. 71 376 00 65

Otrzymują:

1. Adresat
2. Centrum Usług Informatycznych, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
3. a/a