

DAP-210-116/11323/14

Wrocław, dn. 6.11.2014r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Krupniczej we Wrocławiu (Znak sprawy: ZP/PN/116/2014/DIR).

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 1:**

Rysunek z projektu wykonawczego „01\_PW\_PZT.pdf” jest obcięty i niekompletny. Proszę o zamieszczenie całego rysunku.

**Odpowiedź:**

Kompletny rysunek „01\_PW\_PZT.pdf” zamawiający zamieścił na własnej stronie internetowej jako załącznik do wyjaśnień z dnia 31.10.2014r.

**Pytanie 2:**

Czy rzeźbę „Adam i Ewa – spacer” autorstwa Mirosława Struzika dostarcza Zamawiający a do Wykonawcy należy jedynie montaż?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia dostawę i montaż rzeźby „Adam i Ewa – spacer”.

Fundament, do którego miała być kotwiona rzeźba należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca musi zrealizować wszystkie prace związane z przygotowaniem miejsca pod montaż rzeźby.

Odpowiednia zmiana została wprowadzona do ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

**Pytanie 3:**

Czy nawierzchnie z płyt granitowych i kostki ciętej powinny być wykonane z konkretnego gatunku granitu, czy gatunek może być dowolny a liczy się tylko efekt kolorystyczny?

**Odpowiedź:**

Nawierzchnie z płyt granitowych i kostki ciętej powinny być wykonane z kostki oraz płyt granitowych o jakości nie gorszej od granitów strzegomskich.

**Pytanie 4:**

Czy zamiast kostki ciętej można wykonać nawierzchnie z kostki łupanej?

**Odpowiedź:**

Nawierzchnie z kostki kamiennej muszą być wykonane z kostki kamiennej ciętej. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie nawierzchni z kostki łupanej.

**Pytanie 5:**

Pielęgnacja zieleni – kto ponosi koszt nasadzeń wykonywanych w miejsce roślin obumarłych?

**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonanie nasadzeń i założone trawniki (w czasie trwania pielęgnacji zieleni) - na okres 36 miesięcy, licząc od następnego dnia od odbioru końcowego robót.

W związku z tym Wykonawca pokrywa koszty wymiany materiału roślinnego w sytuacji kiedy on się nie przyjmie tj. u którego stwierdzono brak oznak wegetacji.

**Pytanie 6:**

Pielęgnacja zieleni – kto ponosi koszt nowych nasadzeń wykonywanych w miejsce roślin, które zakończyły swój okres wegetacji (np. rośliny jednoroczne) w trakcie trzyletniego okresu pielęgnacji?

**Odpowiedź:**

Koszt nowych nasadzeń wykonywanych w miejsce roślin, które zakończyły swój okres wegetacji (np. rośliny jednoroczne) w trakcie trzyletniego okresu pielęgnacji ponosi Wykonawca.



D Y R E K T O R  
Krzysztof Działo