

DAP-210-116/11424/14

Wrocław, dn. 7.11.2014r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Krupniczej we Wrocławiu (Znak sprawy: ZP/PN/116/2014/DIR).

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

W opisie do projektu zagospodarowania terenu zaznaczono, że nawierzchnię żwirową i nawierzchnię przepuszczalną Terra-way należy wykonać m.in. na warstwie piasku stabilizowanego cementem gr. 10 bądź 20 cm. Na przekrojach konstrukcyjnych podano, że jako dolna warstwa ma być wykonana warstwa piachu różnoziarnistego stabilizowanego odpowiednio gr. 10 lub 20 cm. Która warstwa jest prawidłowa i którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Przy wykonaniu nawierzchni żwirowej i nawierzchni przepuszczalnej Terra-way dolną warstwę nawierzchni należy wykonać z piachu różnoziarnistego stabilizowanego grubości warstwy minimum 10 cm.

Pytanie 2:

Prosimy o zamieszczenie wzoru opaski trawnikowej ze słupków Agora z taśmą z płaskownika. Ile słupków należy przyjąć do wyceny. Te dane nie wynikają z opisu ani z projektu.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 730 szt. słupków typu Agora lub równoważne o rozstawie 150 cm oraz taśmę ze stali ocynkowanej 3,5x0,6x150 cm firmy Komserwis (nr kat. 006220) lub równoważną. Taśma malowana proszkowo w kolorze czarnym, montowana przez przykręcenie do słupków o łącznej długości 1092 mb.

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie wzoru kosza na psie odchody.

Odpowiedź:

Wzór kosza na psie odchody jest taki sam jak kosza na śmieci 52/49/89 w kolorze czarnym przedstawionego w załączniku nr 4 do Projektu wykonawczego zamiennego zagospodarowania terenu.

Kosze na psie odchody zostaną odpowiednio oznaczone przez Zamawiającego.

Pytanie 4:

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej, prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach pkt. VII 2.2)a) dotyczących uprawnień kierownika budowy i dopisanie, że kierownik budowy może posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Odpowiedź:


Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zmian w zapisach działu VII pkt 2 ppkt 2 lit. a.

Pytanie 5:

Wnosimy o wykreślenie zapisów z pkt. III 2), że „Wykonawca ponosi koszty usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót”. W przypadku wystąpienia niewybuchów bądź niewypałów, Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób nieuprawnionych i powiadomić odpowiednie służby policji i wojska. Koszty Wykonawcy winny ograniczyć się wyłącznie do niezbędnych zabezpieczeń. W Polsce koszty usuwania min oraz niewybuchów pokrywane są ze środków rządowych.

Odpowiedź:

Pismem znak DAP-210-116/11630/14 z dnia 6.11.2014r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści SIWZ. Zapis w dziale III pkt. 6 ppkt 24 SIWZ oraz w § 2 ust. 1 pkt. 24 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „zabezpieczenie miejsca znalezienia niewypałów, niewybuchów i amunicji przed dostępem osób nieuprawnionych i powiadomienie odpowiednich służb. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wydobywaniem, transportowaniem i unieszkodliwianiem niewypałów, niewybuchów i amunicji.”



D Y R E K T O R
Krzysztof Działo

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Tel.(71)3286611/12
www.zzm.wroc.pl