

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE
I OCHRONY ŚRODOWISKA
WOJCIECH ZAWISŁAK
Pracownia: Wrocław, ul. Góralska 46 IIIp. pok. nr 19
tel./fax (071) 373 43 46 , tel.kom. 0601 56 13 26
e.mail: biuro@geolog-zawislak.pl
www.geolog-zawislak.pl

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH GRUNTÓW SPOISTYCH

Temat: *Opinia geotechniczna dla wstępnego ustalenia warunków gruntowo-wodnych występujących na terenie budowy placu zabaw przy ulicy Bajana we Wrocławiu" na działce nr 5/10 AM-3, (obręb Gądów Mały).*

Załącznik nr 5

POBRANE PRÓBKİ			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA					CECHY FIZYCZNE				KONSYSTENCJA				
Nr otworu	Głębokość pobrania w m	Rodzaj próbki NNS, NW, NU	Rodzaj gruntu i barwa wg PN-86/B-02480	Wilgotność	Liczba walczkowań	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃	Żwirowa > 2,0 mm	Płaskowa 2,0 - 0,05 mm	Pyłowa 0,05 - 0,002 mm	Iłowa < 0,002	Rodzaj gruntu	Straty wagowe % z wyżarzanie u - uleanianie	Wilgotność naturalna wn (%)	Gęstość objętościowa p [g/cm ³]	Gęstość właściwa ps [g/cm ³]	Wilgotność wn (%)	Granice		Wskaźnik plastyczności Ip	Stopień plastyczności IL
																		płynności wL	plastyczności wp		
1	1,4	NW	glina piaszczysta szaro-żółta	mw	2/2	tpl	<1	-	-	-	-		-		-	-	15,7	32,2	13,4	18,8	0,12
2	0,5	NW	glina piaszczysta szaro-brązowa	mw	2/2	tpl	<1	-	-	-	-		-		-	-	13,3	27,1	11,2	15,9	0,13

zestawił: mgr inż. Jan Popiel

