



Symbol sprawy: 024762/16/FBOU/ZJa
Numer Klienta: 251124

Wrocław, dnia 07.07.2016

Zarząd Zieleni Miejskiej,
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław

Zapewnienie dostawy wody i odbioru wód opadowych oraz określenie warunków przyłączenia
do sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej

1. Inwestor: Gmina Miejska Wrocław, Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
2. Obiekt: nawadnianie terenu zielonego
3. Adres inwestycji: Park Szczytnicki rejon ulic Mickiewicza/Kopernika, Wrocław, obręb Zalesie, działki nr 6/6, 6/8, 4, AM-16 i działka nr 1/3, AM-17

Dla planowanej inwestycji zapewniamy dostawę wody:

- z sieci wodociągowej Ø 125mm żel. w ulicy Mickiewicza (sieć planowana do wymiany na sieć Ø 160mm PE) Ø 125mm w ulicy Kopernika, Ø 175 mm w ulicy Wróblewskiego na cele technologiczne, dla zasilanie urządzeń do podlewania zieleni, w ilości max.: 3.0 l/s oraz na cele p.poż. w ilości: 10 l/s,
- z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej Ø 100 mm żel. w al. Dąbskiej wyłącznie na cele technologiczne dla zasilanie urządzeń do podlewania zieleni w ilości: 3.0 l/s – ciśnienie i wydajność tej sieci i nie gwarantuje dostawy wody na cele p.poż. w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem

oraz

- zapewniamy odbiór wód z przelewu 3 baseników (w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego) w ilości max: 2.0 l/s, do kanału deszczowego kd 350 w ulicy Wróblewskiego i kd 250 w ul. Mickiewicza

oraz określamy następujące warunki przyłączenia obiektu do ww. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci jest uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentacji technicznej przewodów wod.-kan. oraz wypełnienie warunków określonych w uzgodnieniu.
2. Dokumentację techniczną należy przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.
3. Opracowana dokumentacja musi spełniać warunki zawarte w „Wytycznych projektowania ...” obowiązujących w MPWiK S.A. oraz spełniać wymogi dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji sieci i przyłączy dostępnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zakładką Klient/Wytyczne.
4. Instalacja wodociągowa zasilana z sieci miejskiej nie może być złączona z instalacją zasilaną z innego ujęcia.
5. Budowa i eksploatacja przewodów wod.-kan. w terenie stanowiącym współwłasność wymaga pisemnej zgody współwłaściciela/współwłaścicieli terenu.
6. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych możliwe jest wystąpienie kolizji projektowanych przyłączy z istniejącym lub projektowanym

uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizując przewody Inwestor zobowiązany będzie do rozwiązania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności związanej z koniecznością rozwiązania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1. Przyłącza wodociągowe i instalacje należy zaprojektować w sposób gwarantujący uzyskanie wymaganych dla tej inwestycji parametrów wydajności i ciśnienia na hydrantach p.poż. oraz w pozostałych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomości.
2. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowiązujących norm należy przewidzieć za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach, urządzenia zabezpieczające miejską sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem
3. Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierającej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawierać dokumenty potwierdzające prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

Dane techniczne dotyczące miejskiej sieci można uzyskać w Centrum Dokumentacji Projektowej GIS MPWiK przy ul. Na Grobli 14/16.

Niniejsze zapewnienie i warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

Katarzyna Warchulska

Lider
Seksja Uzgodnień
Obszar Finansów, Inwestycji i BOK

0033

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Boniecki Tomasz ul. Artura Grottgera 16A51-630 Wrocław
3. MPWiK S.A. aa