

Wrocław, 31.08.2016 r.

DI/08/30/2016

Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33

50-231 Wrocław

W odpowiedzi na pismo I.dz. 133/323/2016 z dnia 18.08.2016 r. w sprawie uzgodnienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Zagospodarowanie części „Parku Szczytnickiego we Wrocławiu” informuję, że akceptuję przedstawione w nim rozwiązania z uwagami:

1. konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakresie rozwiązań projektowych proponowanych do realizacji na terenie wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
2. należy uzgodnić harmonogram robót z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Hala Ludowa w odniesieniu do kalendarza imprez zaplanowanych na terenach Hali Stulecia,
3. na Obszarze F należy zwiększyć ilość elektrycznych gniazd podziemnych do 5 sztuk,
4. na Obszarze F należy zastosować nawierzchnię alejek mogącą przenieść obciążenie od pojazdów minimum 6,0 T,
5. na Obszarze I należy zastosować nawierzchnię betonową drogi dojazdowej do budynku Pod Misiami i do Pergoli mogącą przenieść obciążenie od pojazdów minimum 40 T.

Na przedstawione w PFU rozwiązania dotyczące zastosowania automatycznego systemu nawadniania zieleni na Obszarze F i wybudowania zbiorników wodnych na Obszarze H wyrażam zgodę pod warunkiem uzyskania z Zarządu Zieleni Miejskiej zapewnienia o pełnej obsłudze tych urządzeń łącznie z pokryciem kosztów ich utrzymania i eksploatacji.

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Baworowski