

DAP-210-15/4500/13

Wrocław, dn. 07.06.2013r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na uproszczoną inwentaryzację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia po uprzedniej konserwacji rowów melioracyjnych (Znak sprawy ZP/PN/15/2013/DMK).**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie z dnia 05.06.2013r.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień i informacji:

1. Określenie długości odcinków wybranych cieków i podanie minimalnej długości odcinków na danym cieku - dot. jednego zlecenia, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń wodno-melioracyjnych.
Podane długości cieków do przeprowadzenia w/w prac ułatwią określenie orientacyjnej ilości przygotowania map odnośnie zakresu geodezyjnego do postępowania przetargowego.
2. Określenie orientacyjnej długości cieków i podanie numerów działek, które przebiegają w granicach prywatnych właścicieli gruntów.
3. Czy przedkładane mapy z przeprowadzoną inwentaryzacją wodno-melioracyjną mają być poświadczone przez uprawnionego geodetę? Czy Zamawiający będzie wymagał również poświadczenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej?
4. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. III 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonej inwentaryzacji urządzeń wodno-melioracyjnych bez obsługi geodezyjnej po uprzedniej konserwacji rowów melioracyjnych polegających na:
 - a) Uproszczonej inwentaryzacji urządzeń wodno-melioracyjnych z naniesieniem na podkłady geodezyjne (zał. Nr 5, Lp.1)
 - inwentaryzacja urządzeń wodno-melioracyjnych na wskazanym rowie melioracyjnym (przepusty, wyloty drenarskie, rurociągi itd.) z naniesieniem na podkłady geodezyjne
 - zakup map geodezyjnych w skali 1:2000

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Tel.(71)3286611/12
www.zzm.wroc.pl

- wykonanie tabelarycznego zestawienia urządzeń wodno-melioracyjnych zgodnie ze wzorem (tabela 1)
- naniesienie na podkłady geodezyjne zgodnie z zestawieniem tabelarycznym: numeru porządkowego odcinka sieci i obiektu, symbolu rowu wraz z oznaczeniem rowów zarurowanych, kierunku spływu, kilometrażu rowu liczonego od ujścia w górę, średnic i długości zarurowanego odcinka wraz z zaznaczeniem studzienek, przepustów, wylotów drenarskich i rurociągów.

Pytania:

- Jaka ma być skala podkładów geodezyjnych?
 - Do jakich celów mają służyć przedkładane mapy geodezyjne: do celów projektowych czy do opiniodawczych?
 - Czy elementy inwentaryzacji urządzeń wodno-melioracyjnych mają być skartowane na mapie w skali 1:2000?
5. Czy w zał. nr 4 należy wykazywać jako podwykonawcę firmę geodezyjną? - skoro w w/w pytaniu nr 4, opierając się na SIWZ Zamawiający w przedmiocie zamówienia pisze: (...) bez obsługi geodezyjnej po uprzedniej konserwacji rowów melioracyjnych.
6. Proszę o podanie orientacyjnej długości odcinków cieków dot. każdego zlecenia, jakie mają być zinwentaryzowane, a będą wymagały uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedź:

AD. 1

Orientacyjna łączna długość rowów objętych konserwacją i inwentaryzacją podana jest w kosztorysie ofertowym stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

Zgodnie z zapisem w dziale III pkt. 3 ppkt. 3 SIWZ zamówienie będzie realizowane na podstawie szczegółowych zleceń wystawianych przez Zamawiającego w których będą m.in. wytypowane rowy.

AD. 2

Długość rowów i numery działek przez które przebiegają będzie podana w szczegółowych zleceniach wystawianych przez Zamawiającego.

AD. 3

Zgodnie z zapisem w dziale III pkt. 3 ppkt. 1 SIWZ uproszczoną inwentaryzację urządzeń wodno-melioracyjnych należy wykonać bez obsługi geodezyjnej, a więc nie jest wymagane poświadczenie inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę ani Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.

AD. 4

Zgodnie z zapisem w dziale III pkt. 3 ppkt. 1 lit. a) SIWZ podkłady mają być wykonane w skali 1:2000.

Wystarczające jest, aby Wykonawca zakupił mapy do celów opiniodawczych. Elementy inwentaryzacji urządzeń wodno-melioracyjnych mają być skartowane na mapie 1:2000.

AD. 5

Nie. Inwentaryzację należy wykonać bez obsługi geodezyjnej.

AD. 6

Planowana konserwacja i inwentaryzacja urządzeń wodno-melioracyjnych będzie wykonywana na urządzeniach będących w zarządzie Zamawiającego i dlatego nie jest wymagane uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.



DYREKTOR
Krzysztof Działo