

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie zieleni miejskiej Wrocławia
(Znak sprawy ZP/PN/5/2016/DIR)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wprowadza zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W dziale III SIWZ ust. 5 pkt 1) lit a), b), c) otrzymuje brzmienie:
„5.Szczegółowy zakres czynności eksploatacyjnych Wykonawcy obejmuje:

1) Czynności rozliczane wg ceny ryczałtowej określonej w kosztorysie ofertowym (poz. od 1 do 31)

a) Aeratory – napowietrzacze – eksploatacja letnia od 1.05.2016r. do 31.10.2016r. i 1.04.2017r. do 31.10.2017r.

- Pobranie aeratorów z siedziby Zamawiającego - nie dotyczy 2016r.
- Położenie aeratorów na stawach polegające na zakotwieniu do betonowych obciążników oraz na połączeniu elektrycznym kabli (mufowaniu) - nie dotyczy 2016r.
- Ustawienie poziomu aeratorów na wodzie - dostosowanie do poziomu wody w stawach - nie dotyczy 2016r.
- Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych - nie dotyczy 2016r.
- Ustawienie sterowników i uruchomienie aeratorów - nie dotyczy 2016r.
- Bieżąca kontrola prawidłowości pracy polegająca na podnoszeniu aeratorów z wody i czyszczeniu sit aeratorów na silnikach, regulacji poziomu położenia aeratora na wodzie. Bieżące kontrole należy wykonywać w zależności od stopnia zanieczyszczenia sit aeratora.
- Wymiana oleju w silnikach zgodnie z terminami technologicznymi.
- Na zakończenie sezonu wyjęcie aeratorów ze stawów, zabezpieczenie kabli elektrycznych, kotw, naciągów, wyczyszczenie urządzeń i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego.

b) Systemy nawadniania – eksploatacja letnia od 1.05.2016r. do 31.10.2016r. i 1.04.2017r. do 31.10.2017r.

- Wiosenne uruchomienie systemów polegające na napełnieniu instalacji wodą, usunięcie zaistniałych po sezonie zimowym awarii wodociągów i zraszaczy - nie dotyczy 2016r.
- Montaż sterowników bateryjnych w studzienkach zaworowych – połączenie cewek elektrozaworów ze sterownikami - nie dotyczy 2016r.
- Ustawienie sterowników na wymagane czasy nawadniania – współpraca z firmami zajmującymi się obsługą terenów zieleni - nie dotyczy 2016r.
- Bieżąca obsługa w sezonie polegająca na usunięciu awarii wodociągów, zraszaczy, elektrozaworów, sterowników – wymiana na nowe jeżeli uległy awarii lub zostały zniszczone aktem wandalizmu lub uległy kradzieży.
- Zmiana ustawień sterownika związana z koniecznością zwiększenia lub zmniejszenia dawki wody, która uzależniona jest od temperatury zewnętrznej.
- Zakończenie sezonu polegające na opróżnieniu instalacji z wody, demontażu sterowników i złożeniu ich w siedzibie Zamawiającego.
- Współpraca z firmami zajmującymi się bieżącym utrzymaniem terenów zieleni.
- Zgłaszanie Zamawiającemu i Policji o powstałych zniszczeniach na skutek wandalizmu.

Uwaga – w cenie ryczałtowej należy ująć naprawę lub wymianę na nowe (łącznie z kosztem użytych do naprawy lub wymiany materiałów) zraszaczy, elektrozaworów i sterowników, które uległy awarii, zostały zniszczone aktem wandalizmu lub uległy kradzieży.

c) Fontanny – eksploatacja letnia od 1.05.2016r. do 31.10.2016r. i 1.04.2017r. do 31.10.2017r.

- Przygotowanie do okresu eksploatacyjnego (rozruch pozimowy) – przed napełnianiem wody i uruchomieniem należy oczyścić zbiorniki, muszle fontann i instalacje wodne z zanieczyszczeń i glonów - nie dotyczy 2016r.
- Utrzymanie stałej gotowości technicznej urządzeń tj. pompy, filtry, urządzenia kontrolno-pomiarowe pH, chlor, redox, dysze i rurociągi fontanny, system wentylacji komory technologicznej, urządzenia sterujące i zasilania elektrycznego, spusty i wpusty wody do niecki.
- Dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania pH-chlor-

TAM

redox.

- Czyszczenie filtrów wody. Utrzymanie w czystości niecki fontanny.
- Wykonawca we własnym zakresie zapewni wszystkie środki chemiczne niezbędne do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie. Wykonawca zapewni również wszystkie niezbędne środki chemiczne do utrzymania komory technologicznej i zaplecza sanitarnego w czystości.
- Prowadzenie dziennika przeglądów dla każdej fontanny.
- Informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz konstrukcji komory technologicznej i niecki fontanny.
- Prowadzenie pomiarów i przeglądów urządzeń elektrycznych.
- Prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą obsługą ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układu technologicznego fontanny. Wszystkie prace prowadzone w wodzie powinny być dokonywane z odpowiednią asekuracją.
- Okresowa wymiana wody w trakcie sezonu eksploatacyjnego w muszlach fontann i zbiornikach w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

Uwaga – w cenie ryczałtowej należy ująć wartość środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i czyszczenia niecek.”

2. W dziale III SIWZ dodaje się ust. 12 o treści:

„12. Przedmiot zamówienia w roku 2016 nie obejmuje czynności związanych z przygotowaniem do sezonu eksploatacyjnego i uruchomieniem napowietrzaczy, systemów nawadniania i fontann, przewidzianych do wykonania do 1 kwietnia.”

3. § 2 ust 1 pkt 1 lit a), b), c) wzoru umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

”§ 2

1. Szczegółowy zakres czynności eksploatacyjnych Wykonawcy obejmuje:

1) **Czynności rozliczane wg ceny ryczałtowej określonej w kosztorysie ofertowym (poz. od 1 do 31)**

a) Aeratory – napowietrzacze – eksploatacja letnia od 1.05.2016r. do 31.10.2016r. i 1.04.2017r. do 31.10.2017r.

- Pobranie aeratorów z siedziby Zamawiającego – nie dotyczy 2016r.
- Położenie aeratorów na stawach polegające na zakotwieniu do betonowych obciążników oraz na połączeniu elektrycznym kabli (mufowaniu) - nie dotyczy 2016r.
- Ustawienie poziomych aeratorów na wodzie – dostosowanie do poziomu wody w stawach - nie dotyczy 2016r.
- Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych - nie dotyczy 2016r.

T-22

- Ustawienie sterowników i uruchomienie aeratorów - nie dotyczy 2016r.
- Bieżąca kontrola prawidłowości pracy polegająca na podnoszeniu aeratorów z wody i czyszczeniu sit aeratorów na silnikach, regulacji poziomu położenia aeratora na wodzie. Bieżące kontrole należy wykonywać w zależności od stopnia zanieczyszczenia sit aeratora.
- Wymiana oleju w silnikach zgodnie z terminami technologicznymi.
- Na zakończenie sezonu wyjęcie aeratorów ze stawów, zabezpieczenie kabli elektrycznych, kotw, naciągów, wyczyszczenie urządzeń i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego.

b) Systemy nawadniania – eksploatacja letnia od 1.05.2016r. do 31.10.2016r. i 1.04.2017r. do 31.10.2017r.

- Wiosenne uruchomienie systemów polegające na napełnieniu instalacji wodą, usunięcie zaistniałych po sezonie zimowym awarii wodociągów i zraszaczy - nie dotyczy 2016r.
- Montaż sterowników bateryjnych w studzienkach zaworowych – połączenie cewek elektrozaworów ze sterownikami - nie dotyczy 2016r.
- Ustawienie sterowników na wymagane czasy nawadniania – współpraca z firmami zajmującymi się obsługą terenów zieleni - nie dotyczy 2016r.
- Bieżąca obsługa w sezonie polegająca na usunięciu awarii wodociągów, zraszaczy, elektrozaworów, sterowników – wymiana na nowe jeżeli uległy awarii lub zostały zniszczone aktem wandalizmu lub uległy kradzieży.
- Zmiana ustawień sterownika związana z koniecznością zwiększenia lub zmniejszenia dawki wody, która uzależniona jest od temperatury zewnętrznej.
- Zakończenie sezonu polegające na opróżnieniu instalacji z wody, demontażu sterowników i złożeniu ich w siedzibie Zamawiającego.
- Współpraca z firmami zajmującymi się bieżącym utrzymaniem terenów zieleni.
- Zgłaszanie Zamawiającemu i Policji o powstałych zniszczeniach na skutek wandalizmu.

Cena ryczałtowa obejmuje naprawę lub wymianę na nowe (łącznie z kosztem użytych do naprawy lub wymiany materiałów) zraszaczy, elektrozaworów i sterowników, które uległy awarii, zostały zniszczone aktem wandalizmu lub uległy kradzieży.

c) Fontanny – eksploatacja letnia od 1.05.2016r. do 31.10.2016r. i 1.04.2017r. do 31.10.2017r.


- Przygotowanie do okresu eksploatacyjnego (rozruch pozimowy) – przed napełnianiem wody i uruchomieniem należy oczyścić zbiorniki, muszle fontann i instalacje wodne z zanieczyszczeń i glonów - nie

dotyczy 2016r.

- Utrzymanie stałej gotowości technicznej urządzeń tj. pompy, filtry, urządzenia kontrolno-pomiarowe pH, chlor, redox, dysze i rurociągi fontanny, system wentylacji komory technologicznej, urządzenia sterujące i zasilania elektrycznego, spusty i wpusty wody do niecki.
- Dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania pH-chlor-redox.
- Czyszczenie filtrów wody. Utrzymanie w czystości niecki fontanny.
- Wykonawca we własnym zakresie zapewni wszystkie środki chemiczne niezbędne do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie. Wykonawca zapewni również wszystkie niezbędne środki chemiczne do utrzymania komory technologicznej i zaplecza sanitarnego w czystości.
- Prowadzenie dziennika przeglądów dla każdej fontanny.
- Informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz konstrukcji komory technologicznej i niecki fontanny.
- Prowadzenie pomiarów i przeglądów urządzeń elektrycznych.
- Prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą obsługą ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach chemicznych dozowanych do układu technologicznego fontanny. Wszystkie prace prowadzone w wodzie powinny być dokonywane z odpowiednią asekuracją.
- Okresowa wymiana wody w trakcie sezonu eksploatacyjnego w muszlach fontann i zbiornikach w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

Cena ryczałtowa obejmuje wartość środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i czyszczenia niecek."

4. Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.



DYREKTOR
Krzysztof Działo